



Roth Scandinavia AS
Postboks 20
1306 Bærum Postterminal

Deres ref.
Rolf Lillemo

Vår ref.(bes oppgitt ved svar)
Saksnr.: 03/2660-2/BK
Ark.nr.: 612.13

Dato
12.06.03

Typegodkjenning av innendørstank DBE nr. 007-061

Type utstyr:	Innendørs oljetank av stål/plast
Produsent:	Roth Werke GmbH, 35232 Dautphetal, Tyskland
Typebetegnelse:	Roth DVT, type 620, 750, 1000 og 1500
Søker/forhandler:	Roth Scandinavia AS, Postboks 20, 1306 Bærum Postterminal

Vi viser til Forskrift om brannfarlig vare - § 2-3, og godkjenner herved ovennevnte tanker etter Deres søknad av 27.05.03.

Beskrivelse

- Dobbelteveggede oljetanker bestående av en ytre beholder av galvaniserte stålplater og en indre beholder av formblåst polyetylen (PE-HD). Tankene er rektangulære.
- 4 stk. tilkoblingsmuffer samt optisk lekkasjeindikator på tanktopp.
- Forbindelse mellom tanker i tankbatteri skjer ved overliggende ledninger, levert som spesialarmatursett. Tankene leveres med påfyllingsarmatur som begrenser fyllehastigheten, og med overfyllingssikring (varsselflyte eller el.signal).
- Brenseltyper: Fyringsolje og parafin
- Volum: 620, 750, 1000 eller 1500 liter

Godkjenningsgrunnlag

- Godkjenning nr. 56-5820 datert 23.10.01 fra Force Instituttet, Danmark.
- Godkjenning nr. Z-40.21-161 og Z-40.21-29 fra Deutsches Institut für Bautechnik.
- Dokumentasjon som ligger til grunn for DBE nr. 007-025, Roth 750 liters tank.
- Representasjonserklæring datert 14.05.03 fra Roth Werke GmbH.

Godkjenningsvilkår

- Tankene godkjennes for plassering etter anvisninger gitt i Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel.
- Tankene godkjennes for plassering uten krav om oppsamlingsanordning for utlekket olje eller oljetett utførelse av vegger og gulv.
- Montering og bruk av tankene skal forøvrig skje i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- Konstruksjonsendringer skal meldes til og godkjennes av DBE. Endringer i de øvrige opplysninger som er lagt til grunn ved godkjenningen skal også meldes til DBE.
- Med hver tank skal følge monterings- og bruksanvisning på norsk, med minimumsinnhold som spesifisert i DBEs separate oppsett for produktgruppe 007.

Merking

Hver tank skal være merket i henhold til DBEs separate oppsett for produktgruppe 007.

Tilvirkningskontroll

Etter godkjenningsmyndighetens bestemmelse.


Gyldighet

Godkjenningen gjelder inntil videre, dog ikke utover 31.12.08. Søknad om fornyelse må være innkommet senest 3 måneder før gyldighetstidens utløp.

Merknad

Prøve av merkeskilt samt monterings- og bruksanvisning skal oversendes direktoratet før tankene omsettes.

Avdeling for produkter
Med hilsen



Gunnar Wold
avdelingsdirektør



Bjørn Kristiansen
overingeniør

Kopi: NBL

Roth

DVT OLJETANK – DBE nr. 007-061

Tanken er utstyrt med Roth Overfyllingsvern.

Pumpen stenges straks overfyllingsvernet har stengt.

Maks påfyllingshastighet 350 l/min.

__stk 620 L __stk 750 L __stk 1000 L __stk 1500 L

(Monteres lett synlig ved påfylling med avmerket tankstørrelse)